

Территориальный отдел УФС  
Роспотребнадзора в Угличском м.р.  
Исх. № 26-03/008-16-2023  
« 03 » 03 2023 г.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Ярославской области**

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ярославской области  
в Угличском муниципальном районе**

(ТО Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в УМР)

152613, Ярославская область, г. Углич, ул. Северная, д. 5

Телефон/факс: (48532) 5-49-13

E-mail: rpn\_uglich@mail.ru

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований**

№ 86 Ярославская область, с. Новый Некоуз,  
ул. Вокзальная, д.39 « 28 » марта 2023 г.

Мною, заместителем начальника отдела Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в УМР Журавлевой Светланой Анатольевной

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального общеобразовательного учреждения Брейтовская средняя общеобразовательная школа, ОГРН 1027601492489, ИНН 7615001308, по адресу Ярославская область, с.Брейтово, ул. Республиканская, д.54

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Внутренняя отделка туалетов для детей в здании начальной школы имеет дефекты: на втором этаже частично на потолке имеются следы протечки (черная плесень, отсутствие побелки), на первом этаже частично осыпается побелка; туалетные кабинки не имеют дверей, в туалетах для мальчиков отсутствуют писсуары, что является нарушением ч.1 ст. 28 ФЗ 52-ФЗ от 30.03.1999; п. 2.5.3, п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
2. Согласно протокола лабораторных исследований № 546 от 24.03.2023 г. ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Я.О» в Угличском м.р., качество холодной питьевой воды, отобранной из внутреннего крана пищеблока не отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям по цветности (90 град при нормативе - не более 20), окисляемости (8,4 мгО2/дм куб при нормативе - не более 5) и содержанию железа (2,2 мг/дм куб при нормативе - не более 0,3), что является нарушением ст.19 ФЗ 52-ФЗ от 30.03.1999; п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

ВХОД № 23

«03» 03 2023 г.

1. Обеспечить внутреннюю отделку туалетных комнат в здании начальной школы в соответствии с санитарными правилами, оборудовать туалетные комнаты туалетными кабинками с дверями, в туалете для мальчиков дополнительно установить писсуары, оборудованные перегородками.  
Срок – до 01.09.2024
2. Обеспечить качество холодной питьевой воды по санитарно-химическим показателям в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.  
Срок – до 01.09.2024 г.

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на**  
Муниципальное общеобразовательное учреждение Брейтовская средняя общеобразовательная школа  
(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТО Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в УМР по адресу: 152730 Ярославская область, с.Новый Некоуз, ул. Вокзальная, д.39 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» сентября 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника ТО Управления  
Роспотребнадзора по ЯО в УМР  
(должность лица, составившего предписание)

  
(подпись)

С.А.Журавлева  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: [breytovoschool@mail.ru](mailto:breytovoschool@mail.ru) и 152760, с. Брейтово, ул. Республиканская, д.54